

(이안오션파크W)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	대우산업개발(주)		성명(대표자)		한 재 준	
	주소	부산광역시 남구 우암동 39-8번지 (전화번호: 051-633-6245)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59㎡	72㎡	84㎡	㎡	㎡
		155세대	76세대	45세대	35세대	세대	세대
측 정 자	상호	대명환경기술연구소		등록번호		122-81-13597	
	주소	서울특별시 구로구 디지털로 31길 19 에이스테크노타워2차 401호 (전화번호: 02-852-5583)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	2022-05-16 (13:00)	(102-303)	남향	0	281.4	6.3	66.8	47.9	14.9	밀폐 131.9
										환기 72.3
										()
2지점	2022-05-16 (13:00)	(101-601)	남서향	0	581.8	26.8	126	94.3	52.6	밀폐 137.9
										환기 73.7
										()
3지점	2022-05-16 (13:00)	(102-1305)	남동향	0	403.5	21.9	75.9	54.5	31.1	밀폐 128.2
										환기 69.9
										()
***										밀폐
										환기
										()
평균										밀폐
										환기
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 05 월 20 일

제출자 대우산업개발(주) (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]